

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 01 / 12/ 2023

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (~~parkowe~~) – kablowa (~~napowietrzna~~) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (~~parkowe~~) typu wg. obliczeń oraz oprawy drogowe (~~parkowe~~) typu led wg. obliczeń

Lokalizacja: m. Milejewo ul. Elbląska

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: T-4150, szafka oświetleniowa SO-4150, słup linii napowietrznej
Nr 308.

lub

~~Stacja transformatorowa projektowana szafka oświetleniowa trójfazowa (jednofazowa).~~

~~Na zasilenie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU..] lub [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne przyłączenia do sieci nn.~~

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 308 linii napowietrznej zaprojektować linię kablową wg obliczeń (typ kabla YAKXS), na projektowanym kablu zaprojektować słupy stalowe typu wg. obliczeń w celu oświetlenia gminnej drogi wewnętrznej, na słupach zaprojektować oprawy typu LED wg. obliczeń.

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

W celu powiązania projektowanego oświetlenia z istniejącą siecią oświetleniową należy:

Na istniejącym słupie nr 308 wskazanym jako miejsce przyłączenia należy zaprojektować rozłącznik bezpiecznikowy typu RSA oraz należy zabezpieczyć projektowaną linię kablową ogranicznikami przepięć.

5. Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 68/2012.

6. Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Młynary u Kierownika p. Marcin Stołyca telefon kom. 725950003

7. Inne ustalenia: zgodnie ze złożonym wnioskiem, informujemy że wyrażamy zgodę na zasilenie projektowanego oświetlenia w miejscowości Milejewo ul. Elbląska z sieci której jesteśmy właścicielem pod warunkiem, że wybudowane oświetlenie będzie eksploatowane przez EOŚ w ramach zawartych umów po okresie gwarancji.

8. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Młynary, dnia 04-12-2023 r.

Specjalista wiodący ds. oświetlenia
Dział Realizacji Usług Elbląg

P. Łowczak
Patrycja Łowczak