



Wójt Gminy Milejewo
ul. Elbląska 47
82-316 Milejewo

WEZWANIE

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) po przeanalizowaniu wystąpienia Wójta Gminy Milejewo znak: RG.6220.4.2023.MKH z dnia 31.07.2023r. (data wpływu 01.08.2023r.) dotyczącego wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **wykonaniu otworu wiertniczego powyżej 100 m i montażu urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze studziennym nr 45c projektowanym na terenie działki nr 75, obręb ewidencyjny Jagodnik, gmina Milejewo**, Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu wzywa do uzupełnienia przedłożonego wniosku o następujące dokumenty:

1. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Ponadto na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) wzywa się do pisemnego złożenia wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), w następującym zakresie:

1. Przedstawić na mapie zasięg leja depresji projektowanej studni oraz określić wpływ planowanego ujęcia na inne ujęcia eksploatujące tę samą warstwę wodonośną, znajdujące się w obszarze oddziaływania planowanego ujęcia.
2. Uszczegółowić informacje dotyczące poboru wody na etapie realizacji - należy określić cele poboru wody oraz jego źródło.
3. Określić czy przewiduje się wykorzystanie podczas wiercenia płuczki wiertniczej czy innych substancji chemicznych oraz wskazać sposób zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku ich użycia i miejsca przechowywania (substancji, odpadów) z uwzględnieniem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. Działka nr 75 obręb Jagodnik, gmina Milejewo znajduje się w obszarze strefy ochronnej ujęcia wód Jagodowo-Dębowe Pole zgodnie z rozporządzeniem nr 17 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września z 2020r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych Jagodowo Dębowe Pole – Małe Bielany (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2020r., poz.3810). W/w nieruchomość w części (pow. 0,0275 ha) stanowi teren ochrony bezpośredniej i w całości znajduje się w obszarze terenu ochrony pośredniej ww. ujęcia. Z uwagi na powyższe należy odnieść się do zapisów ww. rozporządzenia (zakazów) w kontekście realizacji planowanego przedsięwzięcia.
5. Określić czy w związku z planowanym wykonaniem otworu studziennego przewiduje się zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zwiększenia poboru wody ujęciem Jagodowo-Dębowe Pole.

Zgodnie z art. 54 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję termin 14 dni, od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na przekazanie wyjaśnień/uzupełnień do Zarządu Zlewni w Elblągu.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w związku z koniecznością uzupełnienia informacji, zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wskazanych w niniejszym wezwaniu, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. 14 dni od dnia doręczenia wymaganych wyjaśnień. Nieprzedłożenie wymaganych wyjaśnień skutkować będzie wydaniem opinii w oparciu o dotychczasowe materiały.

Ponadto informuje się, że stronie przysługuje ponaglenie, o którym mowa w art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli:

- 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (bezczyorność)
- 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i należy wnieść je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie należy się powołać na sygnaturę niniejszego pisma.

DYREKTOR
Piotr Modzelewski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. ZZŚ a/a.

Sprawę prowadzi Małgorzata Kulikowska, e-mail: malgorzata.kulikowska@wody.gov.pl, tel. 55 232 57 25 w. 40